

消防設備一覧表

○消火器

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	
粉末消火器	蓄圧式 外観	本	43	3	2	7	8	
粉末消火器	蓄圧式 機能	本	1					
粉末消火器	加圧式 外観	本						
粉末消火器	加圧式 機能	本						
二酸化炭素消火器	10型以下 外観	本	2					
二酸化炭素消火器	10型以下 機能	本						

○屋内消火栓設備

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	
加圧送水装置		組	1					
消火栓		組	13					
操作盤		面	1					地下 屋内消火栓用加圧送水装置周辺に設置
表示盤		面	1					地下 屋内消火栓用加圧送水装置周辺に設置
起動用スイッチ		個	13					消火栓に附属
表示灯		灯	13					消火栓に附属
音響装置		組	13					消火栓に附属
水源	給水装置・バルブ類	組	1					地下 屋内消火栓用加圧送水装置周辺に設置
呼水装置		組	1					地下 屋内消火栓用加圧送水装置周辺に設置
常用電源	交流電源	組	1					地下 電気室に設置
放水試験費		式	1					

○自動火災報知設備

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	備考
受信機P型1級(複合盤)	30回線	面	1				1	
受信機P型2級		面				1		
副受信機	30回線	面	1					
差動式スポット型感知器		個	36	16	6	26	20	
定温式スポット型感知器		個	67	1	4	2	13	
光電式煙感知器		個	149			2	3	
光電式分離型煙感知器		個	2					
表示灯		灯	13	2	2	1	3	P型1級発信器に附属(檜山合同庁舎、各車庫) ※家畜保健衛生所分は、機器収容箱に含まれる。
P型1級発信器		個	13	2	2		3	※家畜保健衛生所分は、機器収容箱に含まれる。
P型2級発信器		個				1		
消火栓起動装置		個	1					地下 屋内消火栓用加圧送水装置周辺に設置
起動装置(発信機)	非常電話	個	13	2	2			P型1級発信器に附属(檜山合同庁舎、各車庫)
音響装置	電 鈴	個	16	2	2	2	4	※家畜保健衛生所分…機器収容箱3つ、複合盤1つ
常用電源		組	1			1	1	地下 電気室に設置(檜山合同庁舎)
予備電源		組	1			1	1	地下 電気室に設置(檜山合同庁舎)

○ガス漏れ火災警報設備

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	
受信機	個別 19回線以下	面	1				1	1階 警備員室に設置(檜山合同庁舎) ※家畜保健衛生所分は、複合盤に含まれる。
検知器		個	12				10	
表示盤	19回線以下	面	1					1階 警備員室に設置
警報装置	警報付き	個	12				10	検知機に附属
表示灯		灯	1				3	1階 警備員室に設置(檜山合同庁舎) ※家畜保健衛生所分は、機器収容箱に含まれる。
予備電源		組	1				1	地下 電気室に設置
中継器		個	3				3	

消防設備一覧表

○非常警報設備

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	
増幅器操作部	200W以下	台	1					1階 警備員室に設置
スピーカー回線		個	127					
音量調整器		個	127					
遠隔操作器		台	1					2階 総務課内に設置
起動装置	押しボタン	個	1					1階 警備員室に設置
常用電源		組	1					地下 電気室に設置
非常電源		組	1					地下 電気室に設置

○避難器具

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	
救助袋	垂直式	組	2					
救助袋	斜降式	組	2					

○誘導灯

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	
誘導灯		灯	60				3	
電灯分電盤		枚	8					

○排煙設備

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	
ダンパー		個	26					
防火シャッター	手動式	枚	10					
防火シャッター	電動式	枚	4					
防火扉	引戸式	枚	9					
可動垂れ壁		連	8					
煙感知器		個	24					

○蓄電池設備

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	
蓄電池設備点検		組	1					地下 電気室に設置

○配線

	品質・規格	呼称	檜山合同庁舎	第一車庫	第二車庫	農業改良普及センター	家畜保健衛生所	
絶縁抵抗測定及び配線点検		箇所	12			1	3	