

ボイラー管理等業務日誌

係 長	担 当 者	業 務 従 事 者

年 月 日 ( 曜日 )	従 事 者	: ~ :
天候 ( )		: ~ :
		: ~ :

1 ボイラー運転時間

1 号	: ~ : ( 時間 分 )	2 号	: ~ : ( 時間 分 )
-----	----------------	-----	----------------

2 重油使用量等 (単位: ℓ)

	前日積算読	本日積算読	本日使用量
ボイラー			
発電機			
合 計			

前日残量	本日使用量	本日受入量	本日残量

3 室内外温度状況 (単位: °C)

	BF 食 堂	1F 建設管理	1F 森 林 室	2F 保環部長	2F 農 振 課	3F 教 育 局	3F 町 村 会	3F 健康づくり
9 時								
12 時								
15 時								
	1F 社 福 課	1F 税 務 課	2F 地 政 課	2F 総 務 課	2F 電 算 室	2F 会 計	2F 応 接 室	2F 局 長 室
9 時								
12 時								
15 時								
	2F 地 政 課	2F 副 局 長	3F 林 務 課	3F 建 指 課	3F 通 信 室	301 会 議 室	3F 産 振 部 長	3F 商 労 課
9 時								
12 時								
15 時								
	3F 水 産 課	1F 環 生 課	2F 創 生 部 長		庁 舎 ・ 東	庁 舎 ・ 西	庁 舎 ・ 南	庁 舎 ・ 北
9 時								
12 時								
15 時								

4 日常点検等

機 器	項 目	異常の有無	機 器	項 目				異常の有無
温水ヒーター ( 1 号、 2 号)	外観点検 (付属機器、漏れ等)	有 ・ 無	空調調和機  B1F AHU-1 B1F AHU-2 4 F AHU-3 B1F AHU-4 4 F AHU-5	異音、異臭の有無				有 ・ 無
	バーナーの点火、燃焼状態の点検	有 ・ 無		異常振動、発熱の有無				有 ・ 無
	水位・真空の点検	有 ・ 無		Vベルトの点検調整				有 ・ 無
	抽気装置の作動点検	有 ・ 無		フィルターの目詰まりの点検				有 ・ 無
	給油ポンプ作動点検	有 ・ 無		運転電流値の点検確認				有 ・ 無
貯湯槽	防触装置、作動点検	有 ・ 無	自動制御機器	外観点検、確認				有 ・ 無
	温度調節器作動点検、調整	有 ・ 無		入出力電圧の点検				有 ・ 無
加圧ポンプ (循環ポンプ)	外観点検 (圧力計他)	有 ・ 無		入出力管理点の点検				有 ・ 無
	異音、異臭の有無	有 ・ 無		異常発熱、異臭、異変の有無				有 ・ 無
	異振動、発熱の有無	有 ・ 無		印字紙の状態確認				有 ・ 無
	接続部、フランジ部の漏れ	有 ・ 無						
送配風機	異音、異臭の有無  異常振動、発熱の有無  Vベルトの点検、調整	有 ・ 無  有 ・ 無  有 ・ 無	煤煙濃度測定		9 時			
					12 時			
					15 時			
			C O 2濃度測定 (各 12 時)		AHU-1	AHU-2	AHU-3	AHU-5
照明消耗品交換等・その他								

5 異常があった場合の状況・措置状況及びその他特記すべき報告事項 有・無 (内容は別紙のとおり)